

29.3.2020

**בפרוטוקול תשובות לשאלות הקבלנים – מכרז הרחבה ושיפוץ ספרייה ושפ"ח, אזור 01/2020 - אזור**

תשובות לשאלות הקבלנים לגבי מכרז ברח' מניה שוחט 4, אזור – באתר **ספרייה ושפ"ח** – אזור.

1. **שאלה/הבהרה: האם יש צורך לצרף את ההצעה גם באקסל?**  
תשובה (בפרוטוקול): כן בנוסף למסמכי המכרז יש לצרף החסן ניד (דיסק און קי) בצירוף אקסל עם המחירים, כמו כן יש להדפיס ולחתום על כ"כ הכמויות.

2. **שאלה/הבהרה: היכן מופיע התייחסות למדרגות?**  
תשובה (בפרוטוקול): סעיפי המדרגות הינם:

**מדרגות ראשיות**

מדרגות בטון במידות שונות לרבות משטחי ביניים, משטחים משופעים,  
01.02.01.0250 משולשי בטון, בליטות מגרעות, החלקת הבטון וכו'.  
מ"ק

**מדרגות חירום**

מערכת מדרגות פלדה מפרופילי פלדה שונים, לרבות כל החיזוקים, החיבורים,  
גילון, צביעה, משטחים מפח מרוג, מדרגות מפח מרוג, מעקות, מאחזי יד,  
ברגים, פלטקות, קוצים מרותכים וכו'. הכל קומפלט לפי פרטים בתוכנית  
קונסטרוקציה ואדריכלות. 01.19.01.0040  
קומפ'

3. **שאלה/הבהרה: האם יש טעות בסעיף 08.04.025?**  
תשובה (בפרוטוקול): כן, ישנה טעות כמותית בסעיף מדובר על 8 יחידות פחת ולא 800 (טעות סופר)

01.08.04.0025 ממסר פחת X40A4, רגישות זרם זליגה 30 מיליאמפר יח' 8.000

4. **שאלה/הבהרה: מה הכוונה בסעיף 01.07.03.012?**  
תשובה (בפרוטוקול): הכוונה בסעיף זה היא לקולר מים.  
01.07.03.0120 מקרר מי שתיה תוצרת "אמקור" כולל ברז שתיה מצופה כרום קומפ' 1

5. **שאלה/ הבהרה: בסעיף 08.08.0006 מוזכרת מערכת כריזה, מבקש לדעת לכמה וואט?**  
תשובה (בפרוטוקול): המערכת צריכה להיות מותאמת למגבר 400 וואט שמוזכר בסעיף  
08.08.0003

מגבר לכריזה/מוזיקה W400, הזנה במתח נמוך, כולל מטען/ספק ומצבר ל-3  
שעות, וכולל יחידת מיתוג עד 8 אזורים, קדם מגבר וכניסות למוזיקה.  
01.08.08.0003 יח'

יח' מיתוג ל- 8 אזורים לניתוב מוזיקה ו/או דיבור לאיזור מתאים לרבות כל הציוד  
הנידרש קומפלט 01.08.08.0006 יח'



6. הבהרה: למרות מה שנרשם בשאלה 4 בפרוטוקול סיור הקבלנים ולאחר בחינת הנושא מחדש הוחלט להאריך את משך הביצוע הקבוע בחוזה ל 18 חודשים קלנדריים.

7. הבהרה: מספר המכרז הינו 01/2020 יש לתת דגש בנושא.

פרוטוקול זה מהווה חלק ממסמכי המכרז לכן יש לצרפו כשהוא חתום למעטפת המכרז.

רשם,

בן כורש

העתק:  
נוכחים בסיור הקבלנים, תיק מכרז